



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΠ/ΡΙΟ-Γ.Ν.-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ
Α.Φ.Μ.: 099591588/Α.Ο.Υ. Κω
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Μπουράκη Σεβαστή
Τηλέφωνο: 2247022131
e-mail: promithies@leros-hospital.gr
promithies1@leros-hospital.gr
promithies2@leros-hospital.gr
promithies3@leros-hospital.gr

ΛΕΡΟΣ:29/05/2025

ΑΡ. ΠΡΩΤ.:5724

ΑΔΑ:

CPV: 39717200-3,
09332000-5,
42716120-5,
42716200-0

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Νο - 37 -
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ»
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Το Κρατικό Θεραπευτήριο – Γ.Ν.-Κ.Υ. Λέρου για την κάλυψη άμεσων και επιτακτικών αναγκών του και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (Δημόσιες Συμβάσεις , έργων , προμηθειών και υπηρεσιών) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Ν. 4605/19, το άρθρο 33 του Ν. 4608/19 και το άρθρο 56 του Ν. 4609/19.
2. Τις τροποποιήσεις του Ν. 4782/2021 για τον εκσυγχρονισμό, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων
3. Την υπ' αριθμ. 1/30-1-2025 (θέμα 7) με ΑΔΑ:ΨΦ8Ι46904Ρ-9Τ8 απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την έγκριση του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών για το έτος 2025.
4. Την υπ' αριθ. 5/04-04-2025 (θέμα 7) Απόφ. Δ/κού Σ/λίου με ΑΔΑ:ΨΖΙΣ46904Ρ-3ΞΣ, ΑΔΑΜ:25REQ016612771 με την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα για συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών.
5. Την υπ' αριθ. 5547/22-05-2025 Απόφ. Διοικητή με ΑΔΑ:6ΔΨΘ46904Ρ-Α2Δ, με την οποία εγκρίθηκε η επαναληπτική διαδικασία.
6. Την υπ' αριθ. 288/07-04-2025 με ΑΔΑ:ΡΨ1Γ46904Ρ-ΩΗΥ, ΑΔΑΜ:25REQ016622445 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και καταχώρησης στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής, σύμφωνα με την εγκύκλιο 2/18993/ΔΠΔΣΜ/28-2-2014 περί τήρησης μητρώου δεσμεύσεων
7. Τα υπ' αριθμ.: α)1455/6-2-25,β)2479/6-3-25, γ)2479/6-3-25 αιτήματα της Τεχνικής Υπηρεσίας προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια των παρακάτω ειδών:

Α' ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΜ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.
1	ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΩΝ 9.000 BTU (1τεμ. ΠΡΟΚΑΤ ΟΚΤΑΝΑ, 1τεμ. ΦΥΣΙΟΘ/ΡΙΟ, 1τεμ.ΚΟΙΝΩΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ)	3	400,00 €
2	ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΩΝ 12.000 BTU (1 τεμ. ΠΡΟΚΑΤ ΜΠΙΡΑΖΙΕΡΗ, 1τεμ. 5η ΒΙΛΑ)	2	450,00 €
3	ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΩΝ 18.000 BTU (ΠΡΟΚΑΤ ΕΛΠΙΔΑ)	2	700,00 €
4	ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 300litra (Ξ. ΑΡΗΣ)	1	1.050,00 €
5	ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ 10kg (Ξ. ΑΡΗΣ)	2	380,00 €
6	ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ 10kg (Ξ. ΑΡΗΣ)	1	520,00 €

ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΣΥΝ/ΝΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
(παράρτημα:1,2,3,4,5,6)

Παρατηρήσεις

- 1. Ο ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, για οποιοδήποτε ατύχημα ή σωματική βλάβη ήθελε προκύψει κατά την διάρκεια των εργασιών, στο προσωπικό του νοσοκομείου , στο υπ' αυτόν εργαζομένους , τους ασθενής και τους επισκέπτες καθώς επίσης και για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά γενικά στις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου από υπαιτιότητα ή δόλο.**
- 2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων καθώς επίσης και των ασθενών και των επισκεπτών του νοσοκομείου.**
- 3. Οι εργασίες θα γίνουν σε εργάσιμες ημέρες και ώρες , κατόπιν συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία .**

Πληροφορίες: Αράπης Παντελής Τηλ.: 2247360132 & (133)

e-mail: tyarapis@gmail.com Διεύθυνση: Λακκί Λέρος Τ.Κ.85400

Β' ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΚΑΕ	7112.01
Προϋπολογισθείσα δαπάνη προ ΦΠΑ	5.830,00€
Προϋπολογισθείσα δαπάνη συμπερ/νου ΦΠΑ	6.821,10€
Κριτήριο κατακύρωσης	Πλέον οικονομική προσφορά βάσει τιμής (Χαμηλότερη τιμή) ανά είδος
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών	Από την ανάρτηση της παρούσας στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών	ΠΕΜΠΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2025, έως ώρα 12 : 00
Ημερομηνία και ώρα διαγωνισμού	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2025, ώρα 12 : 00
Τρόπος υποβολής προσφορών	Με e-mail, στο: promithies@leros-hospital.gr promithies1@leros-hospital.gr promithies2@leros-hospital.gr promithies3@leros-hospital.gr ή σε έντυπη μορφή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας (Πρωτόκολλο) (λαμβάνεται υπ' όψιν η ημερομηνία και ώρα παραλαβής από το πρωτόκολλο, όχι της σφραγίδας του ταχυδρομείου)

Γ' Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία	ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡ/ΡΙΟ – Γ.Ν.- Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)	099591588
Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής για την ηλεκτρονική τιμολόγηση*	1015.E00199.0001
Ταχυδρομική διεύθυνση	Λακκί
Πόλη	Λέρος
Ταχυδρομικός Κωδικός	85400
Χώρα	Ελλάδα
Τηλέφωνο	2247022131
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail)	Promithies1@leros-hospital.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες	Παγιοπούλου Θεοδότα, Βηλάκη Δήμητρα, Μπουράκη Σεβαστή
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)	www.leros-hospital.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)	www.leros-hospital.gr

Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής για την ηλεκτρονική τιμολόγηση: 1015.E00199.0001

***ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Υπ' Αριθμ. 52445 ΕΞ 2023 /04-04-2023 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, με τίτλο : “Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς Φορείς.”.**

Δ' ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η προσφορά που θα υποβληθεί θα πρέπει να αναφέρει τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας: ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ, πλήρη επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail, τον συντελεστή ΦΠΑ (να τονίζεται σε περίπτωση που αυτός είναι διαφορετικός του ισχύοντος 9% και 17%), τον χρόνο ισχύος της προσφοράς και να έχει την παρακάτω μορφή:

A/A	Περιγραφή υλικού	Τιμή μονάδος € χωρίς ΦΠΑ	Κωδικός Π.Τ.	Τιμή Π.Τ.

Σε περίπτωση που η τιμή προσφοράς του είδους υπερβαίνει την αντίστοιχη τιμή παρατηρητηρίου ή την προϋπολογισθείσα δαπάνη αυτή υποχρεωτικά απορρίπτεται. Τέλος, σε περίπτωση που το είδος δεν αντιστοιχίζεται με το παρατηρητήριο τιμών, αυτό θα αναφέρεται στη στήλη Κωδικός Παρατηρητηρίου.

Οι προμηθευτές κατά την πληρωμή υπόκεινται στις παρακάτω κρατήσεις επί του Τιμολογίου:

- 1. (Για ποσά από 0-150,00€)**
Καμία κράτηση
- 2. (για ποσά από 150,01€- 1.000,00€)**
-Φόρος 4% επί της καθαρής αξίας (για αγαθά)
- 3. (για ποσά από 1.000,01€ - 2.500,00€)**

α. Υπέρ ΕΑΔΗΣΥ 0,1% επί της καθαρής αξίας

β. Φόρος 4% επί της καθαρής αξίας αφαιρουμένων των προηγούμενων κρατήσεων (για αγαθά)

4. (για ποσά από 2.500,01€ - 30.000,00€)

α. Υπέρ ΕΑΔΗΣΥ 0,1% επί της καθαρής αξίας

β. Υπέρ Ψυχικής Υγείας 2% επί της καθαρής αξίας αφαιρουμένων των προηγούμενων κρατήσεων

γ. Φόρος 4% επί της καθαρής αξίας αφαιρουμένων των προηγούμενων κρατήσεων (για αγαθά)

-Ο ΦΠΑ βαρύνει το Θεραπευτήριο

-Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον προμηθευτή

Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση δύο ή περισσότερων εναλλακτικών προσφορών, ως κύρια θεωρείται αυτή με την χαμηλότερη τιμή, οι υπόλοιπες δεν θα αξιολογούνται.

Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την οικονομική-τεχνική προσφορά καθαρής αξίας άνω των 2.500,00:

Στις περιπτώσεις που η καθαρή αξία της προσφοράς είναι μεγαλύτερη των 2.500,00€, οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται – επί ποινής απόρριψης- να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

- Ποινικό μητρώο
- Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
- Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας
- Βεβαίωση πρωτοδικείου περί δικαστικής φερεγγυότητας
- Εγγραφή στο οικείο Επιμελητήριο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση που θα προκύψει θα έχει ισχύ ένα (1) μήνα από την ημερομηνία ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ

Κανόνες Δημοσιότητας

- Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)
- Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο [http://diavgeia.gov.gr/\(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ\)](http://diavgeia.gov.gr/(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)).
- Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.leros-hospital.gr, στη διαδρομή προκηρύξεις –διαγωνισμοί.

ΤΜΗΜ/ΡΧΗΣ ΟΙΚ/ΚΟΥ

ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ ΟΙΚ/ΚΟΥ

Ο Δ/ΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

	Α' ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 9.000 BTU		ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	ΓΕΝΙΚΑ	ΓΙΑ 9000 BTU			
1	Το κλιματιστικό θα είναι ψύξης – θέρμανσης (split type)		ΝΑΙ		
2	Αφορά κλιματιστικό μηχάνημα Ονομαστική απόδοση 9000 BTU Τεχνολογίας "INVERTER		ΝΑΙ		
3	Εύρος Απόδοσης - Ψύξη (Btu/h)		ΝΑΙ		
4	Εύρος Απόδοσης - Θέρμανση (Btu/h)		ΝΑΙ		
5	Η υπό προμήθεια συσκευή θα πρέπει να είναι πλήρης, καινούργια , αμεταχείριστη		ΝΑΙ		
6	Τα υλικά εξαρτήματα και ο εξοπλισμός θα πληρούν υποχρεωτικά τις προδιαγραφές ασφαλείας CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης,.		ΝΑΙ		
7	Ο χρόνος παράδοσης να είναι ο συντομότερος δυνατός.		ΝΑΙ		
8	Το μηχάνημα θα παραδοθεί με την εργοστασιακή του συσκευασία, στην αποθήκη υλικού, και θα τεθεί σε λειτουργία από τον προμηθευτή με ευθύνη και έξοδά του, θα παραληφθεί δε μετά από 10ήμερη τουλάχιστον δοκιμαστική λειτουργία, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του, στο τέλος της οποίας και εφ' όσον δεν υπάρχουν προβλήματα θα γίνεται η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή.		ΝΑΙ		
	Τεχνικές Προδιαγραφές για κλιματιστικό				
1	Ειδική διάταξη αυτοματισμού για την αυτόματη εναλλαγή της λειτουργίας από θέρμανση σε ψύξη και αντίστροφα .		ΝΑΙ		
2	Ρύθμιση πιέσεων μέσω ρύθμισης ταχύτητας εξωτερικού ανεμιστήρα με ηλεκτρονική διάταξη.		ΝΑΙ		
3	Λειτουργία σε ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας από –5C έως + 45C.		ΝΑΙ		
4	Επαναλειτουργία των μηχανημάτων μετά από διακοπή και επαναφορά του ηλεκτρικού ρεύματος κρατώντας τις επιθυμητές συνθήκες θερμοκρασίας – υγρασίας.		ΝΑΙ		
5	Σύστημα αυτοδιάγνωσης βλαβών .		ΝΑΙ		
6	Συνεχής λειτουργία επί 24ώρου βάσεως.		ΝΑΙ		

7	Προστασία έναντι παγώματος του εσωτερικού στοιχείου (Freeze up Protection).	NAI		
8	Προστασία της λειτουργίας του συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών της ηλεκτρικής παροχής με χρονική προστασία περίπου 3 λεπτών .	NAI		
9	Θερμοστάτης και υγραυστάτης του χώρου με ακρίβεια +/-0,5C και +/-2% RH.	NAI		
10	Λειτουργία ύγρανσης και αφύγρανσης.	NAI		
11	Χαμηλή στάθμη θορύβου λειτουργίας εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων.	NAI		
12	Οικονομική λειτουργία. - ενεργειακή απόδοση A ++/A++ (ελάχιστο θέρμανση) και A++ (ελάχιστο ψύξη) τεχνολογία "INVERTER"	NAI		
13	Στοιχεία σύνδεσης (καλώδια – σωλήνες , μονωμένους με συνθετικό υλικό κλειστής κυψέλης ενδεικτικού τύπου ARMAFLEX προστατευμένο με μονωτική ταινία) οι σωλήνες που θα συνοδεύουν την συσκευή θα είναι 4 μέτρα.	NAI		
14	Οι εξωτερικές μονάδες θα πρέπει να είναι κατάλληλες για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.	NAI		
15	Να φέρουν ασύρματο τηλεχειριστήριο με οθόνη LCD , δυνατότητα χρονικού προγραμματισμού.	NAI		
16	Το μηχάνημα να λειτουργεί με φρέον R32.	NAI		
17	Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει στο Νοσοκομείο ανταλλακτικά του προσφερόμενου είδους για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την παράδοση αυτού.	NAI		
18	Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του συμπιεστή για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) χρόνων και των υπολοίπων μερών του μηχανήματος για διάστημα τουλάχιστον δύο (2) χρόνων από την οριστική παραλαβή του.	NAI		

	Όροι - Παρατηρήσεις			
	Εγκατάσταση – παράδοση			
1	Η προμήθεια συμπεριλαμβάνει και την πλήρη τοποθέτηση, σύνδεση, μόνωση σωληνώσεων και ηλεκτροδότηση των μονάδων και παράδοση τους σε πλήρη λειτουργία, μαζί με κάθε υλικό ή μικροϋλικό που απαιτείται για το σκοπό αυτό.	NAI		
2	Η ηλεκτροδότηση της μονάδας περιλαμβάνει την πλήρη σύνδεση της στο δίκτυο του χώρου σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας.	NAI		
3	Τα σημεία εγκατάστασης των εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων θα είναι της απολύτου επιλογής της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΚΘ-ΓΝ-ΚΥ και θα ακολουθηθούν πιστά οι υποδείξεις της, ασχέτως του απαιτούμενου μήκους σωληνώσεων, εντός πάντα των προβλεπομένων ορίων από τον κατασκευαστή των μηχανημάτων.	NAI		
4	Η μόνωση των σωληνώσεων ψυκτικού υγρού σε όλο το μήκος τους θα γίνει με χρήση ελαστικών σωλήνων τύπου Armaflex και τελική επένδυση με αυτοκόλλητη ταινία του ιδίου τύπου.	NAI		
5	Ειδικότερα η αποχέτευση συμπυκνωμάτων του κλιματιστικού θα οδηγηθεί και θα συνδεθεί μέσω κατάλληλου πλαστικού σωλήνα αποχέτευσης στον πλησιέστερο υποδοχέα του δικτύου αποχέτευσης, του Τμήματος, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας.	NAI		
6	Η εξωτερική μονάδα του κλιματιστικού θα τοποθετηθεί εξωτερικά του κτιρίου σε μεταλλική βάση βαμμένη με αντισκωριακή βαφή, ή ανοξείδωτη και θα στηρίζεται στον τοίχο με στοιχεία ανάλογης αντοχής με φορτίο που θα φέρει.	NAI		
7	Απεγκατάσταση παλαιού μηχανήματος όπου υπάρχει.	NAI		

8	Απαραίτητη κρίνεται η επίσκεψη των ενδιαφερομένων στο χώρο προκειμένου να λάβουν γνώση της υπάρχουσας κατάστασης, να προβούν στις ακριβείς επιμετρήσεις και να διαμορφώσουν την τελική προσφορά τους, για το λόγο αυτό, <u>οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν στον φάκελο της τεχνικής τους προσφοράς, να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν πλήρη γνώση των ειδικών τοπικών συνθηκών και μετρήσεων.</u>	ΝΑΙ		
Εγγύηση - Συντήρηση.				
1	Ανάδοχος να δεσμεύεται έγγραφος για ότι έλαβε γνώση των ιδιαιτεροτήτων του χώρου και της κτηριακής κατασκευής όπου θα τοποθετηθεί ο απαιτούμενος εξοπλισμός. Ο Προμηθευτής θα έχει εμπειρία στην εγκατάσταση και υποστήριξη παρόμοιων συστημάτων.	ΝΑΙ		
2	Ο προμηθευτής για την υποστήριξη του συστήματος να διαθέτει εξουσιοδοτημένο συνεργείο ή αντιπρόσωπο στην Λέρο με αντίστοιχη εμπειρία σε παρόμοια συστήματα.	ΝΑΙ		
3	Να έχουν άδεια που θα χειρίζονται φθοριούχα ψυκτικά υγρά να έχουν άδεια ψυκτικού και πιστοποίηση χειρισμού ψυκτικών υγρών, σύμφωνα με τον κανονισμού 517/2014 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ισχύ από την 01/01/2015.	ΝΑΙ		

	Β' ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ 12.000 BTU	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ 12000 BTU			
1	Το κλιματιστικό θα είναι ψύξης – θέρμανσης (split type)	ΝΑΙ		
2	Αφορά κλιματιστικό μηχάνημα Ονομαστική απόδοση 12000 BTU Τεχνολογίας "INVERTER	ΝΑΙ		
3	Εύρος Απόδοσης - Ψύξη (Btu/h)	ΝΑΙ		
4	Εύρος Απόδοσης - Θέρμανση (Btu/h)	ΝΑΙ		
5	Η υπό προμήθεια συσκευή θα πρέπει να είναι πλήρης, καινούργια , αμεταχείριστη	ΝΑΙ		
6	Τα υλικά εξαρτήματα και ο εξοπλισμός θα πληρούν υποχρεωτικά τις προδιαγραφές ασφαλείας CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης,.	ΝΑΙ		
7	Ο χρόνος παράδοσης να είναι ο συντομότερος δυνατός.	ΝΑΙ		
8	Το μηχάνημα θα παραδοθεί με την εργοστασιακή του συσκευασία, στην αποθήκη υλικού, και θα τεθεί σε λειτουργία από τον προμηθευτή με ευθύνη και έξοδά του, θα παραληφθεί δε μετά από 10ήμερη τουλάχιστον δοκιμαστική λειτουργία, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του, στο τέλος της οποίας και εφ' όσον δεν υπάρχουν προβλήματα θα γίνεται η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή.	ΝΑΙ		
Τεχνικές Προδιαγραφές για κλιματιστικό				
1	Ειδική διάταξη αυτοματισμού για την αυτόματη εναλλαγή της λειτουργίας από θέρμανση σε ψύξη και αντίστροφα .	ΝΑΙ		
2	Ρύθμιση πιέσεων μέσω ρύθμισης ταχύτητας εξωτερικού ανεμιστήρα με ηλεκτρονική διάταξη.	ΝΑΙ		
3	Λειτουργία σε ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας από –5C έως + 45C.	ΝΑΙ		
4	Επαναλειτουργία των μηχανημάτων μετά από διακοπή και επαναφορά του ηλεκτρικού ρεύματος κρατώντας τις επιθυμητές συνθήκες θερμοκρασίας – υγρασίας.	ΝΑΙ		
5	Σύστημα αυτοδιάγνωσης βλαβών .	ΝΑΙ		
6	Συνεχής λειτουργία επί 24ώρου βάσεως.	ΝΑΙ		

7	Προστασία έναντι παγώματος του εσωτερικού στοιχείου (Freeze up Protection).	NAI		
8	Προστασία της λειτουργίας του συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών την ηλεκτρικής παροχής με χρονική προστασία περίπου 3 λεπτών .	NAI		
9	Θερμοστάτης και υγρασοστάτης του χώρου με ακρίβεια +/-0,5C και +/-2% RH.	NAI		
10	Λειτουργία ύγρανσης και αφύγρανσης.	NAI		
11	Χαμηλή στάθμη θορύβου λειτουργίας εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων.	NAI		
12	Οικονομική λειτουργία. - ενεργειακή απόδοση A ++/A++ (ελάχιστο θέρμανση) και A++ (ελάχιστο ψύξη) τεχνολογία "INVERTER"	NAI		
13	Στοιχεία σύνδεσης (καλώδια – σωλήνες , μονωμένους με συνθετικό υλικό κλειστής κυψέλης ενδεικτικού τύπου ARMAFLEX προστατευμένο με μονωτική ταινία) οι σωλήνες που θα συνοδεύουν την συσκευή θα είναι 4 μέτρα.	NAI		
14	Οι εξωτερικές μονάδες θα πρέπει να είναι κατάλληλες για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.	NAI		
15	Να φέρουν ασύρματο τηλεχειριστήριο με οθόνη LCD , δυνατότητα χρονικού προγραμματισμού.	NAI		
16	Το μηχάνημα να λειτουργεί με φρέον R32.	NAI		
17	Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει στο Νοσοκομείο ανταλλακτικά του προσφερόμενου είδους για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την παράδοση αυτού.	NAI		
18	Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του συμπιεστή για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) χρόνων και των υπολοίπων μερών του μηχανήματος για διάστημα τουλάχιστον δύο (2) χρόνων από την οριστική παραλαβή του.	NAI		

Όροι - Παρατηρήσεις				
Εγκατάσταση – παράδοση				
1	Η προμήθεια συμπεριλαμβάνει και την πλήρη τοποθέτηση, σύνδεση, μόνωση σωληνώσεων και ηλεκτροδότηση των μονάδων και παράδοση τους σε πλήρη λειτουργία, μαζί με κάθε υλικό ή μικροϋλικό που απαιτείται για το σκοπό αυτό.	ΝΑΙ		
2	Η ηλεκτροδότηση της μονάδας περιλαμβάνει την πλήρη σύνδεση της στο δίκτυο του χώρου σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας.	ΝΑΙ		
3	Τα σημεία εγκατάστασης των εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων θα είναι της απολύτου επιλογής της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΚΘ-ΓΝ-ΚΥ και θα ακολουθηθούν πιστά οι υποδείξεις της, ασχέτως του απαιτούμενου μήκους σωληνώσεων, εντός πάντα των προβλεπόμενων ορίων από τον κατασκευαστή των μηχανημάτων.	ΝΑΙ		
4	Η μόνωση των σωληνώσεων ψυκτικού υγρού σε όλο το μήκος τους θα γίνει με χρήση ελαστικών σωλήνων τύπου Armaflex και τελική επένδυση με αυτοκόλλητη ταινία του ιδίου τύπου.	ΝΑΙ		
5	Ειδικότερα η αποχέτευση συμπυκνωμάτων του κλιματιστικού θα οδηγηθεί και θα συνδεθεί μέσω κατάλληλου πλαστικού σωλήνα αποχέτευσης στον πλησιέστερο υποδοχέα του δικτύου αποχέτευσης, του Τμήματος, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας.	ΝΑΙ		
6	Η εξωτερική μονάδα του κλιματιστικού θα τοποθετηθεί εξωτερικά του κτιρίου σε μεταλλική βάση βαμμένη με αντισκωριακή βαφή, ή ανοξείδωτη και θα στηρίζεται στον τοίχο με στοιχεία ανάλογης αντοχής με φορτίο που θα φέρει.	ΝΑΙ		
7	Απεγκατάσταση παλαιού μηχανήματος όπου υπάρχει .	ΝΑΙ		

8	Απαραίτητη κρίνεται η επίσκεψη των ενδιαφερομένων στο χώρο προκειμένου να λάβουν γνώση της υπάρχουσας κατάστασης, να προβούν στις ακριβείς επιμετρήσεις και να διαμορφώσουν την τελική προσφορά τους, για το λόγω αυτό, <u>οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν στον φάκελο της τεχνικής τους προσφοράς, να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν πλήρη γνώση των ειδικών τοπικών συνθηκών και μετρήσεων.</u>	ΝΑΙ		
Εγγύηση - Συντήρηση.				
1	Ανάδοχος να δεσμεύεται έγγραφος για ότι έλαβε γνώση των ιδιαιτεροτήτων του χώρου και της κτηριακής κατασκευής όπου θα τοποθετηθεί ο απαιτούμενος εξοπλισμός. Ο Προμηθευτής θα έχει εμπειρία στην εγκατάσταση και υποστήριξη παρόμοιων συστημάτων.	ΝΑΙ		
2	Ο προμηθευτής για την υποστήριξη του συστήματος να διαθέτει εξουσιοδοτημένο συνεργείο ή αντιπρόσωπο στην Λέρο με αντίστοιχη εμπειρία σε παρόμοια συστήματα.	ΝΑΙ		
3	Να έχουν άδεια που θα χειρίζονται φθοριούχα ψυκτικά υγρά να έχουν άδεια ψυκτικού και πιστοποίηση χειρισμού ψυκτικών υγρών, σύμφωνα με τον κανονισμού 517/2014 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ισχύ από την 01/01/2015.	ΝΑΙ		

	Γ' ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ 18.000 BTU	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ 18000 BTU			
1	Το κλιματιστικό θα είναι ψύξης – θέρμανσης (split type)	ΝΑΙ		
2	Αφορά κλιματιστικό μηχάνημα Ονομαστική απόδοση 18000 BTU Τεχνολογίας "INVERTER	ΝΑΙ		
3	Εύρος Απόδοσης - Ψύξη (Btu/h)	ΝΑΙ		
4	Εύρος Απόδοσης - Θέρμανση (Btu/h)	ΝΑΙ		
5	Η υπό προμήθεια συσκευή θα πρέπει να είναι πλήρης, καινούργια, αμεταχειρίστη	ΝΑΙ		
6	Τα υλικά εξαρτήματα και ο εξοπλισμός θα πληρούν υποχρεωτικά τις προδιαγραφές ασφαλείας CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.	ΝΑΙ		
7	Ο χρόνος παράδοσης να είναι ο συντομότερος δυνατός.	ΝΑΙ		
8	Το μηχάνημα θα παραδοθεί με την εργοστασιακή του συσκευασία, στην αποθήκη υλικού, και θα τεθεί σε λειτουργία από τον προμηθευτή με ευθύνη και έξοδά του, θα παραληφθεί δε μετά από 10ήμερη τουλάχιστον δοκιμαστική λειτουργία, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του, στο τέλος της οποίας και εφ' όσον δεν υπάρχουν προβλήματα θα γίνεται η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή.	ΝΑΙ		
	Τεχνικές Προδιαγραφές για κλιματιστικό			
1	Ειδική διάταξη αυτοματισμού για την αυτόματη εναλλαγή της λειτουργίας από θέρμανση σε ψύξη και αντίστροφα .	ΝΑΙ		
2	Ρύθμιση πιέσεων μέσω ρύθμισης ταχύτητας εξωτερικού ανεμιστήρα με ηλεκτρονική διάταξη.	ΝΑΙ		
3	Λειτουργία σε ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας από –5C έως + 45C.	ΝΑΙ		
4	Επαναλειτουργία των μηχανημάτων μετά από διακοπή και επαναφορά του ηλεκτρικού ρεύματος κρατώντας τις επιθυμητές συνθήκες θερμοκρασίας – υγρασίας.	ΝΑΙ		
5	Σύστημα αυτοδιάγνωσης βλαβών .	ΝΑΙ		

6	Συνεχής λειτουργία επί 24ώρου βάσεως.	ΝΑΙ		
7	Προστασία έναντι παγώματος του εσωτερικού στοιχείου (Freeze up Protection).	ΝΑΙ		
8	Προστασία της λειτουργίας του συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών την ηλεκτρικής παροχής με χρονική προστασία περίπου 3 λεπτών .	ΝΑΙ		
9	Θερμοστάτης και υγραροστάτης του χώρου με ακρίβεια +/-0,5C και +/-2% RH.	ΝΑΙ		
10	Λειτουργία ύγρανσης και αφύγρανσης.	ΝΑΙ		
11	Χαμηλή στάθμη θορύβου λειτουργίας εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων.	ΝΑΙ		
12	Οικονομική λειτουργία. - ενεργειακή απόδοση A ++/A++ (ελάχιστο θέρμανση) και A++ (ελάχιστο ψύξη) τεχνολογία "INVERTER"	ΝΑΙ		
13	Στοιχεία σύνδεσης (καλώδια – σωλήνες , μονωμένους με συνθετικό υλικό κλειστής κυψέλης ενδεικτικού τύπου ARMAFLEX προστατευμένο με μονωτική ταινία) οι σωλήνες που θα συνοδεύουν την συσκευή θα είναι 4 μέτρα.	ΝΑΙ		
14	Οι εξωτερικές μονάδες θα πρέπει να είναι κατάλληλες για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενή καιρικές συνθήκες.	ΝΑΙ		
15	Να φέρουν ασύρματο τηλεχειριστήριο με οθόνη LCD , δυνατότητα χρονικού προγραμματισμού.	ΝΑΙ		
16	Το μηχάνημα να λειτουργεί με φρέον R32.	ΝΑΙ		
17	Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει στο Νοσοκομείο ανταλλακτικά του προσφερόμενου είδους για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την παράδοση αυτού.	ΝΑΙ		
18	Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του συμπιεστή για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) χρόνων και των υπολοίπων μερών του μηχανήματος για διάστημα τουλάχιστον δύο (2) χρόνων από την οριστική παραλαβή του.	ΝΑΙ		

Όροι - Παρατηρήσεις				
Εγκατάσταση – παράδοση				
1	Η προμήθεια συμπεριλαμβάνει και την πλήρη τοποθέτηση, σύνδεση, μόνωση σωληνώσεων και ηλεκτροδότηση των μονάδων και παράδοση τους σε πλήρη λειτουργία, μαζί με κάθε υλικό ή μικροϋλικό που απαιτείται για το σκοπό αυτό.	NAI		
2	Η ηλεκτροδότηση της μονάδας περιλαμβάνει την πλήρη σύνδεση της στο δίκτυο του χώρου σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας.	NAI		
3	Τα σημεία εγκατάστασης των εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων θα είναι της απολύτου επιλογής της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΚΘ-ΓΝ-ΚΥ και θα ακολουθηθούν πιστά οι υποδείξεις της, ασχέτως του απαιτούμενου μήκους σωληνώσεων, εντός πάντα των προβλεπομένων ορίων από τον κατασκευαστή των μηχανημάτων.	NAI		
4	Η μόνωση των σωληνώσεων ψυκτικού υγρού σε όλο το μήκος τους θα γίνει με χρήση ελαστικών σωλήνων τύπου Armaflex και τελική επένδυση με αυτοκόλλητη ταινία του ιδίου τύπου.	NAI		
5	Ειδικότερα η αποχέτευση συμπυκνωμάτων του κλιματιστικού θα οδηγηθεί και θα συνδεθεί μέσω κατάλληλου πλαστικού σωλήνα αποχέτευσης στον πλησιέστερο υποδοχέα του δικτύου αποχέτευσης, του Τμήματος, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας.	NAI		
6	Η εξωτερική μονάδα του κλιματιστικού θα τοποθετηθεί εξωτερικά του κτιρίου σε μεταλλική βάση βαμμένη με αντισκωριακή βαφή, ή ανοξείδωτη και θα στηρίζεται στον τοίχο με στοιχεία ανάλογης αντοχής με φορτίο που θα φέρει.	NAI		
7	Απεγκατάσταση παλαιού μηχανήματος όπου υπάρχει.	NAI		

8	Απαραίτητη κρίνεται η επίσκεψη των ενδιαφερομένων στο χώρο προκειμένου να λάβουν γνώση της υπάρχουσας κατάστασης, να προβούν στις ακριβείς επιμετρήσεις και να διαμορφώσουν την τελική προσφορά τους, για το λόγω αυτό, <u>οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν στον φάκελο της τεχνικής τους προσφοράς, να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν πλήρη γνώση των ειδικών τοπικών συνθηκών και μετρήσεων.</u>	ΝΑΙ		
Εγγύηση - Συντήρηση.				
1	Ανάδοχος να δεσμεύεται έγγραφος για ότι έλαβε γνώση των ιδιοτεροτήτων του χώρου και της κτηριακής κατασκευής όπου θα τοποθετηθεί ο απαιτούμενος εξοπλισμός. Ο Προμηθευτής θα έχει εμπειρία στην εγκατάσταση και υποστήριξη παρόμοιων συστημάτων.	ΝΑΙ		
2	Ο προμηθευτής για την υποστήριξη του συστήματος να διαθέτει εξουσιοδοτημένο συνεργείο ή αντιπρόσωπο στην Λέρο με αντίστοιχη εμπειρία σε παρόμοια συστήματα.	ΝΑΙ		
3	Να έχουν άδεια που θα χειρίζονται φθοριούχα ψυκτικά υγρά να έχουν άδεια ψυκτικού και πιστοποίηση χειρισμού ψυκτικών υγρών, σύμφωνα με τον κανονισμού 517/2014 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ισχύ από την 01/01/2015.	ΝΑΙ		

	Δ') ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ:	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	Τεχνική Περιγραφή			
1	Οι ηλιακοί θερμοσίφωνες θα φέρουν τις πιστοποιήσεις, CE, TUV	ΝΑΙ		
2	Οι ηλιακοί θερμοσίφωνες και τα επιμέρους υλικά θα είναι όλα υψηλών προδιαγραφών διασφαλίζοντας τη βέλτιστη λειτουργία τους και θα εξασφαλίζουν γρήγορη, εύκολη και ασφαλή εγκατάσταση.	ΝΑΙ		
Τεχνικά χαρακτηριστικά θερμοδοχείου (μπόιλερ)				
1	Το θερμοδοχείο του ηλιακού θα προστατεύεται εσωτερικά από τη διάβρωση με υάλωση από γνήσιο υαλόκραμα κατά DIN 4753.	ΝΑΙ		
2	Εξωτερικό περίβλημα θερμοδοχείου από ανοξείδωτο ατσάλι INOX 100%	ΝΑΙ		
3	Μόνωση θερμοδοχείου (πολυουρεθάνη από 60mm έως 70mm)	ΝΑΙ		
4	Εγγύηση μπόιλερ :5 χρόνια	ΝΑΙ		
5	Εγγύηση συλλέκτη : 15 χρόνια	ΝΑΙ		
6	Βαλβίδα ασφαλείας (ανακουφιστική).	ΝΑΙ		
7	Ηλεκτρική αντίσταση ειδικής κατασκευής, αντιδιαβρωτική, με θερμοστάτη ασφαλείας.	ΝΑΙ		
8	Αντιδιαβρωτική (ανοδική) προστασία.	ΝΑΙ		
9	Έξοδος ζεστού νερού.	ΝΑΙ		
10	Σωλήνας κλειστού κυκλώματος.	ΝΑΙ		
11	Είσοδος κρύου νερού (δίκτυο ύδρευσης) με βαλβίδα ασφαλείας	ΝΑΙ		
12	Διπλής ενέργειας	ΝΑΙ		
13	10 ατμοσφαιρών και να διαθέτει μειωτήρα πίεσης	ΝΑΙ		
Τεχνικά χαρακτηριστικά επιλεκτικού συλλέκτη (διπλός) .				
1	Υαλοπίνακας συλλέκτης από γυαλί ασφαλείας τουλάχιστον 4 mm πρισματικό, υψηλής διαπερατότητας και μικρής αντανάκλαστικότητας	ΝΑΙ		
2	Ανοδιωμένο περίβλημα από αλουμίνιο και πίσω πλάκα για υψηλή αντίσταση στη διάβρωση, για εγκαταστάσεις σε υγρά κλίματα ή και δίπλα στην θάλασσα. (Παραθαλάσσιες περιοχές και νησιά).	ΝΑΙ		

3	Ισχυρή θερμική οικολογική μόνωση, με προσυμπιεσμένο υαλοβάμβακα, για ελαχιστοποίηση των θερμικών απωλειών.	NAI		
ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ				
	Διαιρούμενη βάση στήριξης ειδικά σχεδιασμένη για εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση (διαφορετικός τύπος για στήριξη σε ταράτσα κλπ).	NAI		
Παρατηρήσεις				
1	Όλα τα υλικά θα είναι καινούργια και αμεταχειρίστα.	NAI		
2	Ο Ανάδοχος να δεσμεύεται εγγράφως για το ότι έλαβε γνώση των ιδιοτεροτήτων του χώρου και της κτηριακής υποδομής όπου θα αντικαταστήσει τον ηλιακό .	NAI		
3	Ο Ανάδοχος θα έχει εμπειρία στην εγκατάσταση και υποστήριξη παρόμοιων συστημάτων.	NAI		
4	Ο Ανάδοχος για την υποστήριξη του συστήματος να διαθέτει εξουσιοδοτημένο συνεργείο ή αντιπρόσωπο στην Λέρο με αντίστοιχη εμπειρία .	NAI		
5	Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας (ελάχιστο 2 έτη) καθώς και δωρεάν συντήρηση όσο είναι σε εγγύηση.	NAI		
6	Ο ανάδοχος θα τους παραδώσει σε πλήρη λειτουργία .	NAI		

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-5

	Ε΄) ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	Τεχνική Περιγραφή			
1	Χωρητικότητα Πλύση :10 kg	NAI		
2	Τύπος :Εμπρόσθιας Φόρτωσης	NAI		
3	Τοποθέτηση :Ελεύθερο	NAI		
4	Στροφές : 1200 /λεπτό (ελάχιστο)	NAI		
5	Ζύγισμα Ρούχων: NAI	NAI		
6	Χρώματος : Λευκού	NAI		
7	Ενεργειακής Αποδόσεις : A+ (ελάχιστο)	NAI		
8	Γρήγορο πρόγραμμα 15min : NAI	NAI		
9	Εγγύηση : 2 έτη (ελάχιστο)	NAI		
10	Θα παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία καθώς και εκπαίδευση της υπεύθυνης του Τομέα.	NAI		

	ΣΤ') ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	Τεχνική Περιγραφή			
1	Χωρητικότητα :10 kg	ΝΑΙ		
2	Αντλία Θερμότητας :Ναι	ΝΑΙ		
3	Τύπος Προγραμμάτων : Βαμβακερά Σιδέρωμα, Βαμβακερά Eco, Βαμβακερά Φύλαξη,	ΝΑΙ		
4	Βαμβακερά Εντατικό, Συνθετικά Σιδέρωμα, Συνθετικά Φύλαξη, Πρόγραμμα Χρόνου,	ΝΑΙ		
5	Φρεσκάρισμα, Ευαίσθητα/Πουκάμισα, Τζιν, Αθλητικά, Ανάμεικτα/Καθημερινά,	ΝΑΙ		
6	Κλινοσκεπάσματα, Σύντομο.	ΝΑΙ		
7	Χρώμα : Λευκό	ΝΑΙ		
8	Ενεργειακή κλάση : A++ (ελάχιστο)	ΝΑΙ		
9	Σύνδεση με Αποχέτευση	ΝΑΙ		
10	Ένδειξη καθαρισμού φίλτρου	ΝΑΙ		
11	Θα παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία καθώς και εκπαίδευση της υπεύθυνης του Τομέα.	ΝΑΙ		